

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU Д-RU.PA01.B.31359/23

Акционерное общество «БАУТЕК» (АО «БАУТЕК»)

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,

зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области

26.07.2023 г, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076714000384

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

государственный регистрационный номер (ГРН) 2236701075422

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 214570, Смоленская область, Смоленский муниципальный район,

адрес, телефон, факс)

Пригорское сельское поселение, территория Промышленная, д. 1, тел. 8 (4812) 30 67 31

в лице генерального директора Якубенкова В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что смеси сухие строительные: Клей плиточный универсальный, Клей керамогранит

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

(Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ТЕ, ГОСТ Р 56387-2018)

код ОКП 23. 64.10.110

код ТН ВЭД 3824

выпускаемые в соответствии с ТУ 5745-004-97442294-2011 (с изменением № 1, 2, 3)

код ОКП, документ (ГОСТ, ТУ, ТО и т.п.), в соответствии с которым выпускается продукция,

Смеси сухие строительные на основе цементных вяжущих. Технические условия»

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

серийное производство

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

соответствуют требованиям ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной

цементном вяжущем. Технические условия», раздел 4 (кроме п.п. 4.3, 4.5.2), раздел 5

декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация соответствия принята на основании протоколов № 185/2023 и № 186/2023

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

испытаний заводской строительной лаборатории АО «БАУТЕК», Заключение о состоянии

измерений в лаборатории № 40, выданного ФБУ «Смоленский ЦСМ», действительно до 12

ноября 2024 г, экспертных заключений № 10630, № 10631 от 31.10.2018 г, выданного ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Аттестат аккредитации RA. RU.710042 от

24.07.2015 г, сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РОСС RU.АА76.00006, срок действия с 11.01.2021 г по 11.01.2024 г,

выданного органом по сертификации систем менеджмента ООО «Смоленск Тест»,

регистрационный номер RA.RU.13AA76.

Дата регистрации декларации 17.08.2023 г

Декларация соответствия действительна до 17.08.2028 г

М.П.



(подпись)

Якубенков В.Н.

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л.М. Сидоренкова

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 10630 от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: ЗАО «БАУТЕК»

Юридический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово

Фактический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: заявка вх.№ 4542 от 01.10.2018г. договор № 3193 от 05.10.2018г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 10630 от 17.10.2018г.

Установлено: В исследованном образце – сухая строительная смесь на цементной основе: Клей плиточный универсальный, дата изготовления 07.06.2018, отобранном 05.10.2018г. с 09 ч.- 30 мин., удельная эффективная активность природных радионуклидов составляет 42,8+3,7 Бк/кг при допустимой удельной эффективной активности природных радионуклидов 370 Бк/кг (I класс).

Заключение:

Образец – сухая строительная смесь на цементной основе: Клей плиточный универсальный, отобранный на территории промышленной базы ЗАО «РГР» по адресу: Смоленская область, Смоленский район, на расстоянии 900м восточнее деревни Раздорово по исследованным радиологическим показателям **соответствует** требованиям: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 (гл. II, раздел 11, п.12).

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова