

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU Д-RU.РА01.В.32735/23

Акционерное общество «БАУТЕК» (АО «БАУТЕК»)

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,

зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области

26.07.2023 г, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076714000384

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

государственный регистрационный номер (ГРН) 2236701075422

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 214570, Смоленская область, Смоленский муниципальный район,

адрес, телефон, факс)

Пригорское сельское поселение, территория Промышленная, д. 1, тел. 8 (4812) 30 67 31

в лице генерального директора Якубенкова В.Н.

заявляет, что смеси сухие строительные: Штукатурка цементная ручного и машинного

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация,

нанесения, Штукатурка цементная сверхпластичная, Штукатурка известково-цементная,

Штукатурка цементно-известковая, Штукатурки декоративные короед и камешковая

код ОКП 23.64.10.110

код ТН ВЭД 3214

выпускаемые в соответствии с ТУ 5745-004-97442294-2011 (с изменением № 1)

код ОКП, документ (ГОСТ, ТУ, ТО и т.п.), в соответствии с которым выпускается продукция,

Смеси сухие строительные на основе цементных вяжущих. Технические условия»

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

серийное производство

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,

соответствуют требованиям ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной

вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»

декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация соответствия принята на основании протоколов №№ 34/2023, 65/2023, 81/2023,

(информация о документах, являющихся основанием

95/2023 испытаний заводской строительной лаборатории АО «БАУТЕК», Заключение о состоянии

для принятия декларации)

измерений в лаборатории № 40, выданного ФБУ «Смоленский ЦСМ», действительно до 12

ноября 2024 г, экспертных заключений №№ 10634, 10635, 10636, 10637 от 31.10.2018 г, выданных

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Аттестат аккредитации

РА. RU.710042 от 24.07.2015 г, сертификата соответствия системы менеджмента качества

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РОСС RU.АА76.00006, срок действия с 11.01.2021 г по

11.01.2024 г, выданного органом по сертификации систем менеджмента ООО «Смоленск Тест»,

регистрационный номер RA.RU.13AA76.

Дата регистрации декларации 25.08.2023 г

Декларация соответствия действительна до 25.08.2028 г



Якубенков В.Н.

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л.М. Сидоренкова

М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 10637 от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: ЗАО «БАУТЕК»

Юридический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово

Фактический адрес: Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: заявка вх.№ 4542 от 01.10.2018г. договор № 3193 от 05.10.2018г.


Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 10637 от 19.10.2018г.

Установлено: В исследованном образце – сухая строительная смесь на цементной основе: Штукатурка декоративная камешковая, дата изготовления 10.08.2018, отобранном 05.10.2018г. с 09 ч.- 30 мин., удельная эффективная активность природных радионуклидов составляет 24,9+3,2 Бк/кг при допустимой удельной эффективной активности природных радионуклидов 370 Бк/кг (I класс).

Заключение:

Образец – сухая строительная смесь на цементной основе: Штукатурка декоративная камешковая, отобранный на территории промышленной базы ЗАО «РГР» по адресу: Смоленская область, Смоленский район, на расстоянии 900м восточнее деревни Раздорово по исследованным радиологическим показателям **соответствует** требованиям: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 (гл. II, раздел 11, п.12).

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

 Е.Г. Майорова