

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

РОСС RU Д-RU.PA01.B.32817/23

Акционерное общество «БАУТЕК» (АО «БАУТЕК»)

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,

зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области  
26.07.2023 г, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1076714000384

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

государственный регистрационный номер (ГРН) 2236701075422

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: 214570, Смоленская область, Смоленский муниципальный район,  
адрес, телефон, факс)

Пригорское сельское поселение, территория Промышленная, д. 1, тел. 8 (4812) 30 67 31

в лице генерального директора Якубенкова В.Н.

заявляет, что смесь сухая строительная:

Штукатурка гипсовая белая ручного и машинного нанесения

код ОКП 23. 64.10

код ТН ВЭД 3824

выпускаемая в соответствии с ТУ 5745-003-97442294-2009 «Смеси сухие строительные

код ОКП, документ (ГОСТ, ТУ, ТО и т.п.), в соответствии с которым выпускается продукция,

на гипсовом вяжущем. Технические условия

серийное производство

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная,  
соответствует требованиям ГОСТ Р 58279-2018 «Смеси сухие строительные штукатурные на  
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной  
гипсовом вяжущем. Технические условия».

декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)

Декларация соответствия принята на основании протокола № 129/2023 испытаний заводской  
(информация о документах, являющихся основанием  
строительной лаборатории ЗАО «БАУТЕК», Заключение № 40 о состоянии измерений в  
для принятия декларации)

лаборатории, выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ», действительно до 12 ноября 2024 г, экспертное  
заключение № 10646 от 31.10.2018 г, выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Смоленской области», Аттестат аккредитации RA. RU.710042 от 24.07.2015 г, сертификата  
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  
№ РОСС RU.AA76.00006, срок действия с 11.01.2021 г по 11.01.2024 г, выданного органом по  
сертификации систем менеджмента ООО «Смоленск Тест», регистрационный номер  
RA.RU.13AA76.

Дата регистрации декларации 25.08.2023 г

Декларация соответствия действительна до 25.08.2028 г



Якубенков В.Н.

инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного заместителя руководителя)  
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года  
214013 г.Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
Л.М. Сидоренкова



М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№ 10646 от «31» октября 2018 года  
по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** ЗАО «БАУТЕК»

**Юридический адрес:** Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово

**Фактический адрес:** Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово  
(район, улица, дом)

**Основание для проведения экспертизы:** заявка вх.№ 4542 от 01.10.2018г. договор № 3193 от 05.10.2018г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 10646 от 30.10.2018г.

**Установлено:** В исследованном образце – сухая строительная смесь на гипсовой основе: Штукатурка гипсовая для ручного и машинного нанесения, дата изготовления 20.09.2018, отобранном 05.10.2018г. с 09 ч.- 30 мин., удельная эффективная активность природных радионуклидов составляет  $4,0 \pm 4,0$  Бк/кг при допустимой удельной эффективной активности природных радионуклидов 370 Бк/кг (I класс).

**Заключение:**

Образец – сухая строительная смесь на гипсовой основе: Штукатурка гипсовая для ручного и машинного нанесения, отобранный на территории промышленной базы ЗАО «РГР» по адресу: Смоленская область, Смоленский район, на расстоянии 900м восточнее деревни Раздорово по исследованным радиологическим показателям **соответствует** требованиям: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010г. №299 (гл. II, раздел 11, п.12)

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова